



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)

Юридический и почтовый адрес в Туле:
пр-кт Ленина, д. 40, Тула, 300041;
тел: (4872) 36-26-35; факс: (4872) 36-26-55;
E-mail: nadzor@tula.net; nadzor@rtntula.ru;
<http://priok.gosnadzor.ru>

от 14.06.2013 № 13-6/8483
На № _____ от _____

О регистрации электротехнической
лаборатории

Во исполнение пункта 5.1.1 Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001) и в соответствии с требованиями, изложенными в письме руководителя Ростехнадзора от 13.04.2010 №00-01-42/208, электротехническая лаборатория,

Передвижная

ООО «ПМ Трэ Дис»

ИНН 7106511086

зарегистрирована в Приокском управлении Ростехнадзора за № **A11-13-646** от 14.06.2013 г. для производства измерений (испытаний) в электроустановках напряжением до и выше 1000 В.

Перечень разрешенных измерений и (или) испытаний
[в соответствии с приложением к настоящему письму] – на 1 листе.

Дата перерегистрации 14.06.2016 г.

Заместитель руководителя Управления  **В.С. Гаврюченков**



ПРИЛОЖЕНИЕ

к письму № 13-618483 от 14.06.2013
(без письма недействительно)

Перечень разрешенных измерений и (или) испытаний:

1. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами.
2. Измерение сопротивления заземляющих устройств и удельного сопротивления грунта.
3. Измерение сопротивления изоляции электрооборудования, проводов и кабелей.
4. Испытание повышенным напряжением электрооборудования и кабелей напряжением до 10 кВ.
5. Измерение сопротивления петли "фаза-нуль".
6. Проверка срабатывания расцепителей автоматических выключателей до 1000 В.
7. Испытание воздушных, масляных, вакуумных и элегазовых выключателей.
8. Испытание измерительных и силовых трансформаторов
9. Проверка срабатывания устройств защитного отключения (УЗО).
10. Отыскание мест повреждения кабельных линий.
11. Проверка электроустановки требованиям нормативной и проектной документации (визуальный осмотр).

(всего одиннадцать видов)

Заместитель руководителя
Приокского управления
Ростехнадзора



В.С. Гаврюченков
В.С. Гаврюченков